

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Mepavex Logistics BV - Noordland 12, Conradweg 20 te Bergen op Zoom

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

De inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio hebben het bedrijf Mepavex Logistics BV - Noordland 12 (verder te noemen Mepavex) gecontroleerd:

- Op 13 juni 2018 onaangekondigd;
- Op 9 oktober 2018 reguliere, aangekondigd.

De resultaten van de onaangekondigde inspectie zijn al eerder gerapporteerd en op 27 juni 2018 aan het bedrijf toegezonden (kenmerk: 00.661879), maar zullen in deze samenvatting kort worden vermeld..

### *Wat voor een bedrijf is Mepavex?*

In loods Noordland 12 van Mepavex logistics, gelegen aan de Conradweg 20 te Bergen op Zoom vindt gespecialiseerde opslag, overslag en distributie plaats van verpakte goederen. Tot deze goederen behoren gevaarlijke stoffen (ADR en CMR) en handelsgoederen.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

Op 13 juni 2018 heeft het inspectieteam een onaangekondigde inspectie uitgevoerd.

Hierbij is toegezien op:

- Orde en netheid (algemeen);
- De beschikbaarheid van de brandrepressieve voorzieningen (sprinklers, gasdetectie, gasblusinstallatie);
- De bezettingsgraad van de BHV-organisatie;
- De aanwezigheid van LOD's uit enkele scenario's;
- De volledigheid en actualiteit van de "stoffenlijst".

Daarbij zijn geen overtredingen geconstateerd.

Op 9 oktober 2018 is de reguliere, aangekondigde inspectie uitgevoerd. Hierbij zijn de volgende aspecten aan de orde gekomen:

- De opvolging van de actiepunten uit de inspectie van 2017;
- Bij het doorvoeren van wijzigingen: hoe beoordeelt Mepavex de risico's, welke maatregelen treft zij dan en hoe worden deze doorgevoerd?
- Zijn de scenario's, die kunnen optreden, reëel en juist beschreven en zijn de juiste maatregelen hiertegen getroffen?
- Rondgang door bedrijf: de beschikbaarheid van de brandrepressieve voorzieningen (sprinklers, gasdetectie, gasblusinstallatie).

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- De actiepunten uit 2017 zijn correct opgevolgd;
- De wijzigingsprocedure van Mepavex is beschreven;
- Bij wijzigingen beoordeelt Mepavex de risico's correct en worden de benodigde maatregelen vastgesteld;
- Mepavex heeft geschikte indicatoren om het wijzigingsproces te bewaken op juistheid en tijdigheid.

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- De beschrijvingen in de wijzigingsprocedure moeten op bepaalde punten nog worden verbeterd;

### *Geconstateerde overtredingen?*

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 2:

De brandbeveiligingsinstallatie(s) bleken al twee dagen in storing te staan, zonder dat Mepavex hiervan op de hoogte was en passende maatregelen heeft getroffen.

Het inspectieteam constateerde 2 overtredingen in categorie 3:

1. Bij een wijziging gaat Mepavex niet structureel na of de wijziging precies is uitgevoerd zoals die is goedgekeurd, dus of alle maatregelen ook daadwerkelijk zijn aangebracht en naar behoren functioneren. Bovendien wordt de planning van de aan te brengen maatregelen niet structureel vastgelegd.
2. De beschreven scenario's zijn niet dekkend voor alle risicovolle handelingen in het bedrijf. Niet alle opgevoerde LOD's zijn effectief of onafhankelijk. Daarom blijkt uit de scenario's niet dat de risico's van zware ongevallen op adequate wijze worden beheerst. Dit is een overtreding van artikel 10 lid 5 Regeling risico's zware ongevallen.

## Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs drie overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

## Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.