

## **Samenvatting Brzo-inspectierapport bij Linde Gas Therapeutics Benelux Eindhoven**

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties, en hoe het toezicht bij Brzo-bedrijven werkt, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

### Algemene informatie

#### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge veiligheids- en milieu-eisen voldoen. De inspectie heeft als doel om te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

#### *Doelstelling van de samenvatting*

Deze samenvatting heeft als doel om op publieksvriendelijke manier inzicht te geven in de resultaten van deze Brzo-inspectie.

#### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Inspecties zijn steekproeven. Bij Brzo-bedrijven vinden deze jaarlijks plaats. Tijdens een inspectie controleren inspecteurs niet alle onderdelen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden of milieu te maken hebben. In het rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie.

### Inleiding

Op 31 maart 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf Linde Gas Therapeutics Benelux Eindhoven te Eindhoven. De inspecteurs inspecteerden steekproefsgewijs vooral onderwerpen op het gebied van veiligheid. De inspecteurs brachten in kaart op welke punten het bedrijf de zaken op orde heeft en wat er nog aan schort. Op 13 april 2015 lieten de inspecteurs het bedrijf weten wat hun bevindingen waren. In deze samenvatting staan de belangrijkste resultaten van deze inspectie en het eindoordeel van het inspectieteam.

#### *Wat voor een bedrijf is Linde Gas?*

Linde Gas is een bedrijf waar gascilinders worden gevuld met medische gassen en vanwaar gassen worden gedistribueerd.

#### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs hebben gecontroleerd op welke wijze Linde Gas:

1. de actiepunten uit de vorige inspectie heeft opgepakt;
2. omgaat met drukapparatuur;
3. veiligheidsmaatregelen onderhoudt;
4. handelt bij noodsituaties;
5. maatregelen heeft getroffen voor bluswatervoorziening en -opvang.

### Resultaten

#### *Wat was op orde?*

- De verbeterpunten uit de inspectie van 2014 zijn doorgevoerd;
- Alle drukapparatuur voldoet aantoonbaar aan de eisen, die de wetgeving hieraan stelt;
- De technische veiligheidsmaatregelen zijn aanwezig en worden onderhouden;
- Op de organisatorische veiligheidsmaatregelen vindt (steekproefsgewijs) toezicht plaats;
- De minimum bezetting van de BHV-organisatie is geborgd;
- De beschikbaarheid van het bedrijfsnoodplan en de stoffenlijst is passend;
- Oefeningen van de noodorganisatie worden geëvalueerd en verbeterpunten doorgevoerd;
- Gezien de aard van de opgeslagen stoffen wordt er geen verontreiniging van het bluswater verwacht.

### *Verbeterpunten (geen overtreding)*

- communiceer met de lokale brandweer over de locatie voor acetyleen;
- laat de chauffeurs een checklist invullen voor het lossen;
- neem de veiligheidskritische voorzieningen specifiek op in het onderhoudssysteem;
- borg in de vergunning dat cilinders met giftig gas niet op de inrichting aanwezig zijn;
- herzie de van toepassing zijnde noodscenario's en maatregelen;
- rust de BHV-organisatie uit, leid op en oefen op basis van noodscenario's;
- borg dat het crisisplan periodiek wordt geoefend;
- stel een meerjaren oefenplan op;
- laat een inspectie uitvoeren op basis van het vergunde PVE;
- borg dat brandveiligheidsinstallaties aantoonbaar in goede staat van onderhoud zijn.

### *Overtredingen*

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3 waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

De ernst van de overtreding is als volgt beoordeeld:

#### *Overtredingen in categorie 1*

Het inspectieteam constateerde geen overtreding in deze categorie.

#### *Overtredingen in categorie 2*

Het inspectieteam constateerde geen overtreding in deze categorie.

#### *Overtredingen in categorie 3*

Het inspectieteam constateerde 1 overtreding in deze categorie. De overtreding betrof het laten niet controleren van de sprinklerinstallatie op basis van de juiste uitgangspunten.

Bovendien moet zij corrigerende acties, die volgen uit de inspecties van de brandveiligheidsvoorzieningen, kunnen aantonen.

### *Eindoordeel*

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. Als de inspecteurs ook verbeterpunten constateerden, verwachten ze van het bedrijf dat het die oppakt. Er zijn ook onderwerpen die de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen.

### *Handhaving*

De inspecteurs controleren of het bedrijf maatregelen neemt om de vastgestelde overtredingen te verhelpen. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. Blijft het bedrijf in overtreding, dan nemen inspecteurs vervolgacties tot alle overtredingen zijn verholpen.