

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij ChemCom Industries B.V. te Oosterhorn 10, Farmsum

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 13, 14 en 15 mei 2019 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio Groningen het bedrijf ChemCom Industries B.V. (verder te noemen CCI). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 15 mei 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is CCI?

CCI is een bedrijf dat formaline en diverse kunstharsen produceert. Voor deze productie wordt onder andere formaldehyde gebruikt. Een andere grondstof die wordt gebruikt en opgeslagen is methanol.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden volgende onderdelen:

- Ageing (veroudering van installatieonderdelen):
 - door vermoeiing
 - van aangebrachte passieve brandbeveiliging
 - van apparatuur en leidingen die onder druk staan
- De planning voor noodsituaties.
- De (veilig)werkvergunningen.
- Het beschreven Preventiebeleid Zware Ongevallen (Pbzo-document).

Resultaten

Wat was op orde?

- De uitgevoerde inventarisatie van objecten waar vermoeiing op kan treden.
- De aangebrachte passieve brandbeveiliging.
- De uitgevoerde inventarisatie van apparatuur en leidingen die onder druk staan.
- Het noodplan wordt beoefend.

Wat waren de verbeterpunten?

- Het Pbzo-document moet op een aantal punten worden aangevuld.
- Het heroverwegen om toch gebruik te maken van de bedrijfsbrandweer op het chemiepark.
- Een aantal controlepunten met betrekking tot passieve brandbeveiliging moeten worden opgenomen in de controlelijst.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste

overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde 4 overtredingen in categorie 2:

- Het uitvoeren en plannen van preventief onderhoud van installatieonderdelen waar vermoeiing een rol kan spelen is onvoldoende geborgd.
- Het keuren van leidingen en apparatuur die onder druk staan.
- Het vastleggen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van medewerkers die betrokken zijn in het proces van de (veilig)werkvergunningen en het vastleggen van afwegingscriteria voor deze werkzaamheden is onvoldoende.
- De Meldkamer Noord-Nederland is niet bekend met het bedrijf CCI en beschikt niet over de juiste (bedrijfs)informatie uit het bedrijfsnoodplan.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs drie overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.